



BKB Metselwerk

Project : OUD-VOSSEMEER; MOLENSTRAAT 12

2007007

Opdrachtgever : Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. OUD-VOSSEMEER

Datum : _____

Tijdstip : _____

Opgemaakt door : _____

Opdracht

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Bestek en voorwaarden in overeenstemming met BRL en URL	☐	☐	☐	_____
Opdrachtbevestiging aanwezig	☐	☐	☐	_____
Opdrachtbevestiging in overeenstemming met aanvraag/bestek	☐	☐	☐	_____

Voorcontrole

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Plaats opslag materiaal volgens afspraak	☐	☐	☐	_____
Metselverband: wild/halfsteens	☐	☐	☐	_____
Ruimte voor afval, specie/stenen waar	☐	☐	☐	_____
Terrein geïgaliseerd	☐	☐	☐	_____
Stenen kappen / zagen / knippen	☐	☐	☐	_____
Afstand materiaal-werk maximaal 25 meter	☐	☐	☐	_____
Werkvloeren/gevels goed bereikbaar	☐	☐	☐	_____
Steensoort conform contract (hardheid)	☐	☐	☐	_____
Stelwerk kozijnen en profielen in orde	☐	☐	☐	_____
Ondergrond voor het isolatiemateriaal is schoon	☐	☐	☐	_____
Ondergrond voor de eerste laag is schoon	☐	☐	☐	_____
Aangevoerde stenen opgenomen	☐	☐	☐	_____
Kozijnankers in het buitenblad toepassen	☐	☐	☐	_____
Glijankers toepassen	☐	☐	☐	_____

Werkcontrole

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Stenen zijn onbeschadigd	☐	☐	☐	_____
Vorm stenen is conform materiaalspecificaties	☐	☐	☐	_____
Afmetingen stenen is conform materiaal specificaties	☐	☐	☐	_____

BKB Metselwerk

Werkcontrôle (vervolg)

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Metselwerk is vrij van specieresten	☐	☐	☐	
Metselverband is volgens opdracht	☐	☐	☐	
Gemetseld volgens advies leverancier	☐	☐	☐	
Water- en vochtkerende stroken goed aangebracht	☐	☐	☐	
Lood goed aangebracht	☐	☐	☐	
Beschermende maatregelen tegen regen	☐	☐	☐	
Spouw is vrij van metselresten	☐	☐	☐	
Voldoende spouwankers	☐	☐	☐	
Spouwankers afwaterend aangebracht	☐	☐	☐	
Spouwbreedte minimaal 40 mm.	☐	☐	☐	
Binnenblad goed voorbehandeld	☐	☐	☐	
Open stootvoegen goed aangebracht	☐	☐	☐	
Lengte lood maximaal 1 meter	☐	☐	☐	
Voegen uitgekrabt tot diepte van 15-20 mm.	☐	☐	☐	
Aanzet schoon en vlak	☐	☐	☐	
Metselwerk is vlak en strak	☐	☐	☐	
Metselwerk is vrij van cementsluis en vervuiling	☐	☐	☐	
Vol en zat gemetseld	☐	☐	☐	
Steigerdelen minimaal 1 deel vrij van gevel	☐	☐	☐	
Metselwerk achter profielen doorgestoken/uitgekrabt	☐	☐	☐	
Aansluitingen achter bouwdeelen vol en zat gemetseld	☐	☐	☐	
Stootvoegen vol en zat gemetseld	☐	☐	☐	
Stenen beschadigd	☐	☐	☐	
Dilataties goed aangebracht	☐	☐	☐	
Stootvoegen goed gevuld	☐	☐	☐	
Baarden achter < 2 cm.	☐	☐	☐	
Raamdorpelstenen goed geplaatst	☐	☐	☐	
Raamdorpel stenen schoon	☐	☐	☐	
Bouwkundig kader in orde	☐	☐	☐	
Binnenblad in orde	☐	☐	☐	
Metselwapening toegepast	☐	☐	☐	



BKB Metselwerk

Werkcontrôle (vervolg)

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Buitenblad vrij van kozijnankers	☐	☐	☐	
Isolatie goed aangesloten	☐	☐	☐	
Isolatieschotels goed aangebracht	☐	☐	☐	
Tijdelijke onderstempeling lateien	☐	☐	☐	
Lateien op glijfolie/folie betonlateien	☐	☐	☐	
Stenen vleien i.p.v. tikken/kloppen	☐	☐	☐	
Stenen gezaagd met schoon water	☐	☐	☐	
Afsponsen harde stenen met schoon water	☐	☐	☐	
Temperatuur hoger dan toegestaan	☐	☐	☐	
Afgedekt na werktijd	☐	☐	☐	
Bouwplaats goed opgeruimd	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	

Eindcontrôle/oplevering

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Werkplek schoon achtergelaten	☐	☐	☐	
Algemene indruk metselwerk	☐	☐	☐	
Herstelwerkzaamheden uitvoeren	☐	☐	☐	
Metselwerk opgeleverd conform opdracht/voorschriften	☐	☐	☐	
Open stootvoegen ventilatie (3 strekken)	☐	☐	☐	
Open stootvoegen afwatering (2 strekken)	☐	☐	☐	
Dilataties volgens tekeningen-/plan	☐	☐	☐	
Koppen betonlateien los van metselwerken	☐	☐	☐	
Voegen recht en voldoende uitgekrabt/geborsteld	☐	☐	☐	
Metselwerk vrij van cementsluier en vervuiling	☐	☐	☐	
Stenen vrij van uitslag	☐	☐	☐	
Voorzieningen tijdelijke H.W.A.'s getroffen	☐	☐	☐	
Vol en zat gemetseld	☐	☐	☐	
Steigerdelen minimaal 1 deel vrij van gevel	☐	☐	☐	
Metselwerk achter profielen doorgestoken/uitgekrabt	☐	☐	☐	
Aansluitingen andere bouwdeelen vol en zat gemetseld	☐	☐	☐	



BKB Metselwerk

Eindcontrole/oplevering (vervolg)

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Stootvoegen vol en zat gemetseld

☐ ☐ ☐

.....

☐ ☐ ☐

.....

☐ ☐ ☐

.....

☐ ☐ ☐

.....

☐ ☐ ☐

.....

☐ ☐ ☐

Ondertekening

Datum

Naam uitvoerder opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Paraaf:

Paraaf:

Naam eventuele onderaannemers/verhuurders

Paraaf:

Bijzonderheden/afwijkingen

☐ Kopie bedrijfsleider

☐ Kopie kwaliteitsmanager

☐ Kopie uitvoerder